

(別添)

供給開始時調査、定期消費設備調査報告等提出要領

平成20年9月18日付け観産第1431号で依頼しました報告事項の提出方法等については以下のとおりです。

1 毎月の供給開始時調査、定期消費設備調査件数の報告

(1) 提出様式

別紙1

(2) 提出方法

○FAX (FAX 番号：03-3501-6544)

○郵送 (FAX が使えない場合)

(宛先：〒100-8986 東京都千代田区霞が関1-3-1 原子力安全・保安院液化石油ガス課)

(3) 提出先

経済産業省原子力安全・保安院液化石油ガス課へ直接報告

(4) 提出期限

調査実施翌月の25日まで (9月実施分は10月25日まで)

(5) その他

ア 対象機種が発見がなくても、調査件数を毎月報告すること。

イ 事業者単位で報告すること。(支店がある事業者は本社で取りまとめて報告のこと)

ウ 空欄が無いよう記入すること。(実績がない場合は、「0」と記入)

2 対象機種が発見された場合の報告

(1) 提出様式

別紙2

(2) 提出方法

○FAX (FAX 番号：【国】03-3501-6544、【県】098-866-2440)

○郵送 (FAX が使えない場合)

(【国】〒100-8986 東京都千代田区霞が関1-3-1 原子力安全・保安院液化石油ガス課)

(【県】〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県産業政策課)

(3) 提出先

経済産業省原子力安全・保安院液化石油ガス課及び沖縄県産業政策課

(4) 提出期限

発見後1週間以内 (ただし、速報として当日中に県へ電話して下さい)

送付先:原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課 真壁、田村 行

FAX番号: 03-3501-6544

供給開始時点検・調査、定期消費設備調査実施状況報告

(平成 年 月実施分) ← ※実施月を必ず記入のこと

平成 年 月 日

平成20年8月22日付けNISA-278b-08-08により要請のあった標記の件について、下記のとおり報告します。

事業者名:

(登録番号: 沖縄県 47)

担当者名:

住 所:

連絡先(TEL):

連絡先(FAX):

参考:液化石油ガス販売消費者数 約 件

	実施件数 (メーター先数)	左記件数のうち、点検 前空家・空室であった 件数(新築を除く)	点検・回収対象機器 が見つかった件数及び 台数(台)
供給開始時点検・調査 (他社からの受託分を除く)	件	件	件 台
定期消費設備調査 (他社からの受託分を除く)	件		件 台

(注)

- ① 事業者単位で報告すること(支店、営業所の内訳は不要)
- ② 登録番号欄は、液化石油ガス販売事業者の登録番号を記載すること。(保安機関の認定番号を記入しないこと)
- ③ 供給開始時点検・調査、定期消費設備調査件数については、自社の販売先に係る件数(保安機関に委託している件数を含む)を記載すること。
- ④ 調査実施翌月の25日までに報告すること。
- ⑤ 点検・回収対象機器が発見された場合には、当該機器の使用禁止措置を講じるとともに、パロマ工業(株)に速やかに連絡すること。また、本院対しても発見の都度別紙2の様式にて連絡すること。
- ⑥ 実施月は、必ず記載すること。
- ⑦ 実績がなくても「0」と記入し、空欄としないこと。

送付先:原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課 真壁、田村 行

FAX番号: 03-3501-6544

送付先:沖縄県観光商工部産業政策課 神山 行

FAX番号: 098-866-2440

て
両
方
に
だ
さ
い
。
F
A
X
し

パロマ工業(株)製ガス瞬間湯沸器点検・回収対象機種発見報告

平成 年 月 日

1. 報告者

販売事業者名(支店・営業所)

住所:

担当者名:

電話/FAX番号

2. 点検・回収対象機器があった消費者(設置場所)情報

氏名(ふりがな):

住所:

電話番号:

3. 対象機器の型式(該当機種欄に台数を記載)

PH-81F		PH-82F		PH-101F	
PH-102F		PH-131F		PH-132F	
PH-161F					

4. 対象機器の使用状況

使用状況

発見後の措置

改造の有無

5. 発見時の経緯等

6. パロマ工業への連絡状況

月 日 パロマ

支店・営業所

氏に連絡

(交換・回収) 月 日 に交換・回収 済み、予定