

LP協会保安第23～12号  
平成23年5月30日

都道府県協会 御中  
企業会員 御中

(社) エルピーガス協会

耐震設計構造物の保安の確保について

(お願い)

経産省原子力安全・保安院より別添のとおり、本年3月11日に発生した東日本大震災及び余震により千葉県の液化石油ガス貯蔵施設において、球形貯槽が座屈し、同施設内の液化石油ガスが漏えいし、大規模な火災・爆発事故が発生した事例に関連して、耐震設計構造物を保有している事業者に対して、周知要請がありました。

つきましては、都道府県協会におかれては、LPガスのストレージタンク等を設置している製造事業所及び充てん所を所有している事業所に対し、また、企業会員におかれては、関係者に対し、ストレージタンクの開放検査時に水等による置換を行う場合は、強い地震により設備・配管等に問題が生じないよう措置を行うとともに、水等を満たしている期間を必要最低限にとどめるよう周知徹底方よろしくお願ひいたします。

以上  
発信手段：メール  
保安部：斎藤均、瀬谷