

全Ｌ協保安２６第５３号
平成２６年９月１７日

都道府県協会御中

（一社）全国ＬＰガス協会

経済産業省ウェブサイト「３分でわかるＬＰガスの安全まとめ」
へのリンクについて（お願い）

標記につきまして、高圧ガス保安協会より別添のとおり、経済産業省の委託を受け作成したウェブサイトについて、全Ｌ協及び都道府県協会のホームページからのリンクの貼付及び当該サイトの周知依頼がありました。

つきましては、可能な範囲でのご協力をお願いいたします。

なお、同協会作成のバナー広告データ（下記の内容）を添付してお送りしますので、必要に応じご活用ください。

リンク先のＵＲＬ等詳細は別添の高圧ガス保安協会の依頼文をご参照ください。

その他の詳細なお問い合わせ等につきましては、別添に記載の高圧ガス保安協会のお問い合わせ先をお願いいたします。

記

参考 バナー広告



以上
発信手段：メール
保安部：渡辺、鈴木



別添

平成 26 年 9 月 16 日

一般社団法人全国LPガス協会 御中

高圧ガス保安協会
液化石油ガス部

経済産業省ウェブサイト「3分でわかるLPガスの安全まとめ」へのリンク及び周知について
(お願い)

拝啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会業務にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当協会は経済産業省の委託事業「石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業(安全普及促進事業(普及啓発用資料作成等))」により、消費者向けのスマートフォン、携帯電話向けサイト「3分でわかるLPガスの安全まとめ」(別添参照)を作成致しました。

当該サイトは、経済産業省の産業保安の「LPガスの安全」ページにウェブ、スマートフォン、携帯電話向けサイトとして掲載され、消費者にLPガス事故の未然防止のために必要な情報を伝えることを目的としております。より多くの消費者にこのサイトを見て頂きたいと考えておりますので、御協会のサイトにリンクをお貼り頂きたく、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

つきましては、当該ウェブ・スマートフォンサイトのリンクアドレス(下記参照)及びバナー広告データをお送りいたします。バナー広告データはどちらのサイズのものでもご利用頂けるよう用意されておりますので、ご協力願います。併せて、各サイトにつきまして、ご周知頂きたくよろしくお願いいたします。

また、各都道府県エルピーガス協会のご協力も賜りたく、別紙によりご案内くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

敬具

記

ウェブサイト及びスマートフォンサイト共通 URL(バナー広告リンク先)

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas//anzen_matome/index.html

携帯電話向けサイト URL

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas//anzen_matome/keitai/index.html

参考(経済産業省の産業保安の「LPガスの安全」ページ)

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/index.html

以上

(本件問い合わせ先) 高圧ガス保安協会

液化石油ガス部 狩野

TEL 03-3436-6108

e-mail hitoshi.karino@khk.or.jp

別紙

各都道府県エルピーガス協会 御中

高圧ガス保安協会
液化石油ガス部

経済産業省ウェブサイト
「3分でわかるLPガスの安全まとめ」へのリンクについて
(お願い)

拝啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会業務にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当協会は経済産業省の委託事業「石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業(安全普及促進事業(普及啓発用資料作成等))」により、消費者向けのスマートフォン、携帯電話向けサイト「3分でわかるLPガスの安全まとめ」(別添参照)を作成致しました。

当該サイトは、経済産業省の産業保安の「LPガスの安全」ページにウェブ、スマートフォン、携帯電話向けサイトとして掲載され、消費者にLPガス事故の未然防止のために必要な情報を伝えることを目的としております。より多くの消費者にこのサイトを見て頂きたいと考えておりますので、御協会のサイトにリンクをお貼り頂きたく、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

つきましては、当該ウェブ、スマートフォンサイトのリンクアドレス(下記参照)及びバナー広告データをお送りいたします。バナー広告データはどちらのサイズのものでもご利用頂けるよう用意されておりますので、ご協力願います。

また、各サイトを会員様へご周知くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

敬具

記

ウェブサイト及びスマートフォンサイト共通 URL(バナー広告リンク先)

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas//anzen_matome/index.html

携帯電話向けサイト URL

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas//anzen_matome/keitai/index.html

参考(経済産業省の産業保安の「LPガスの安全」ページ)

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/index.html

以上

(本件問い合わせ先) 高圧ガス保安協会
液化石油ガス部 狩野
TEL:03-3436-6108
e-mail: hitoshi.karino@khk.or.jp

スマートフォン／携帯電話向けサイト①

LPガス
安全・安心・快適なLPガスの安全と安心

3分でもわかるLPガスの安全と安心

**快適・安全に
お使いいただくために
日頃の
チェック**

**CO中毒事故を
起こさないために！**

COとは？ 必ず換気 異臭のサイン
日頃の備え すぐ連絡 危険な使い方

**地震などの
災害が起きた時は！**

発生時の対応 災害後の対応 ガスの再開

LPガスを安全・安心・快適に使うためのやさしいガイド

**知っておきましょう。
CO発生の原因！**

換気をしないまま様々なものが燃え続けると、空気(酸素)不足で不完全燃焼が起こり、CO発生の原因になります。COは毒性が強い「無色・無臭」、気づかないうちに中毒・窒息・火災・爆発などの中毒症状を招き、重症になると死に至る場合もあります。

だから怖いCO
(一酸化炭素)

事故を防ぐためには！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

**換気をして、新鮮な
空気を入れ換え！**

CO中毒事故の多くは、換気扇を回さずにガスを使用したり、新鮮な空気が不足したままガスを使用するなど、不十分な換気(換気と換気)が原因になっています。

こんなところにも注意！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

**見逃していませんか？
赤い炎は異常のサイン！**

ガス機器の異常燃焼時には、炎が赤い煙や煙にガスが混ざるなどの現象が起きます。異常を感じたらLPガス販売店等に連絡しましょう。

さらに快適・安心に！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

**日頃からのお手入れや
備えが大切！**

ガス機器や換気扇の汚れはCO発生の原因になります。日頃からお手入れをきちんとしておきましょう。また、COの発生をフーやセンサーで知らせる「CO警報器」を設置すれば、さらに安心です。

こんな備えがすぐ連絡！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

スマートフォン／携帯電話向けサイト②

**異臭を感じたら
すぐ連絡を！**

ガス臭いなどガス機器の異常を感じたら、ガスの使用をやめ、すぐ「緊急時の連絡先」か「LPガス販売店」に連絡しましょう。

緊急時は30分以内に対応

緊急時の連絡先は、夜間・休日も対応
●緊急時の連絡先は、あらかじめLPガス販売店に確認してください。

異常のサイン

炎が安定しない
炎の色が赤い
使用中火が消えた
臭いがする
お湯の温度が上がらない

その使い方、危ない！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

**小型洗濯機のこんな
使い方は禁止です！**

小型洗濯機のホースを延長して浴槽、洗濯機への給湯、洗濯機やシャワー等には使わないでください。不完全燃焼等の原因となり火災・爆発の恐れがあります。

災害が起きた時は！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

**地震などの災害が
起きた時は！**

●まず、身の安全を確保しましょう。揺れの上等のものが落ちてきたりするので、揺れがおさまるのを待ちましょう。
●ガスを使用している場合は、揺れがおさまってからガス栓を閉めて火の始末をしましょう。

災害後の対応は！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

**災害発生後
避難をする時は！**

●避難するときは、ガスの元栓、ガスメーターバルブ(メーターガス栓)およびガスバルブをすべて閉めましょう。

ガスを使用する時は！

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン

**(災害後)ガスを使用
する際の安全確認**

確認→ガス配管やガス臭い場合は、ガスを止めて「緊急時の連絡先」か「LPガス販売店」へ連絡してください。

確認→ガスが止まっていた場合、ガスの元栓、ガス栓がすべて閉まっていることを確認の上、ガスメーターの復帰を行ってください。

●「地震」や「揺れ」でない場合は、LPガス販売店の点検を受けてください。

「緊急時の連絡先」の表示

CO中毒事故防止 COとは？ COの危険性 COのサイン