

全L協保安29第28号
平成29年8月8日

正 会 員 各 位

(一社) 全国LPガス協会

パロマ半密閉式湯沸器（LPガス用）の回収への対応について（お願い）

標記につきましては、平成18年度よりお客様の安全を迅速に確保するため、LPガス業界一丸となって対象機器の早急な発見に努めてきたところです。

しかしながら、別添のとおり未だに回収対象機器が発見されており、先月（7月）には、空室において閉栓状態ではあったものの、不正改造された機器が発見されました（機器は故障して使用できない状態でした）。

お客様の安全を第一に様々な保安対策を実施しているLPガス業界として、このような回収対象機器において、万が一でも事故があってはいけないことを重く受け止める必要があります。

つきましては、これまでも様々な機会をとらえて対象機器の対応について周知を行っていただいておりますが、都道府県協会におかれましては会員に対し、直接会員におかれましては関係者に対し、再々度の周知徹底方よろしくお願いいたします。

以 上

発信手段：Eメール
保安部：難波、渡辺、片岡

参考

該当製品の見分け方（パロマホームページより抜粋）

該当製品の見分け方

製品側面にある機器型式プレートをご確認ください。

機器型式

ガス機器番号
PH-81F
〇〇ガス用
〇〇〇〇

定格電圧 定格AC 100V
定格周波数 50Hz/60Hz
定格消費電力 32W/18W
87-88-000001

パロマ





該当製品の機器型式一覧

※下記型式末尾（ ）付を含む

PH-81F	PH-82F
PH-101F	PH-102F
PH-131F	PH-132F
PH-161F	
PA-106FE (東京ガスブランド)	
PA-113FE (東京ガスブランド)	
PICM-250 (東邦ガスブランド)	
KPA-606F (北海道ガスブランド)	
KPA-610F (北海道ガスブランド)	
KPA-613F (北海道ガスブランド)	

該当製品に関しましては、現行の同等製品への無償交換、またはお引取り（1台あたり本体価格の半額をお支払い致します）をさせていただきます。

この様な場所にお心当たりはございませんか？いま一度ご確認をお願い致します。

別荘・山小屋	倉庫や物置	アパートの空室	集会所・学校
			

点検には、パロマの社員または「パロマ半密閉式湯沸器再点検業務委託証明書」を所持した委託会社社員がお伺い致します。

同社員が訪問の際は、社員証または上記委託証明書をお確かめいただきますようお願い致します。

【お問い合わせ窓口】株式会社パロマ 専用相談窓口

0120-314-552 受付時間：午前9時～午後6時（平日・土・日・祝日ともに）

○ 該当ホームページ

https://www.paloma.co.jp/important/info_repair/info_important/index.html