

全L協保安29第37号
平成29年9月11日

正 会 員 各 位

(一社) 全国LPガス協会

食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
(お願い)

標記につきまして、経済産業省より別紙のとおりガス消費設備の使用者及び管理者への注意喚起の依頼がありました。

本件は、食品工場及び業務用厨房施設において、LPガス及び都市ガスの消費設備によるCO中毒事故が、平成28年(暦年)は9件(うちLPガスは8件)発生しており、本年は6月末時点で都市ガス1件発生していることから別紙のとおり事故を防止するための注意喚起の要請がありました。

なお、上述以降では、今月北海道の小学校において、給食室の食器洗浄機の近くにいた従業員2名がCO中毒の疑いで受診した事故(原因等詳細は調査中)が発生しました。

つきましては、都道府県協会におかれましては、会員に対し、また、直接会員におかれましては、営業所等に対し、上述の工場及び施設のガス消費設備の使用者及び管理者へ別添の内容を踏まえた注意喚起方よろしくお願いいたします。

以 上

発信手段：Eメール
保安部：渡辺、片岡