

冲高保発第 3 1 - 1 2 6 号

令和 2 年 3 月 1 8 日

関係各位

(一社) 沖縄県高圧ガス保安協会

L P ガ ス 部 会

部会長 渡口彦則 (公印省略)

パロマ半密閉式湯沸器(LPガス用)の回収及び

リコール製品への対応について (お願い)

みだしの件について、パロマ半密閉式の湯沸し器 (L P ガス用) が発見され回収に至りましたのでお知らせ致します。

記

(概 要)

期 日 ・ 令和 2 年 2 月 2 5 日

住 所 ・ 沖縄県浦添市

機 器 ・ L P ガス用 (1 台)

状 況 ・ 当該ビル管理会社が、空き室の L P ガス機器の取外しを L P ガス販売事業者へ依頼

・ L P ガス販売事業者が確認したところ、当該機器であることを確認

・ パロマへ連絡しパロマ社員により撤去

※空きビルになる前のガス供給会社は不明

報告書 ・ 別紙

(お願い)

本件は、平成 1 8 年度よりお客様の安全を確保するため、L P ガス業界一丸となって対象機器の早急な発見に努めてきたところです。今回のように空きビル等から発見されるケースも起こりうる可能性がありますので、改めて従業員等を含めた関係者へ周知啓発下さいますようお願い致します。